

Faktor primárnej energie CZT a faktor emisií CO2 CZT za rok 2022

PO ZDROJOCH	Lokalita	Faktor 2022	Faktor 2022
Zdroje		fP-CZT	fCO2-CZT
CK1+CK2+Q	RA	0,415	0,134
B8-B9	RA	0,610	0,298
BEATA	RA	1,154	0,287
PK201	TO	0,710	0,339
PK203	TO	0,661	0,316
PK501	KL	0,660	0,321
PK4+5+Q	VK	0,354	0,105
CSOB	VK	2,431	0,185
VEOLIA TČ	VK	1,197	0,091
PK III+Q	KA	0,591	0,372
CKP	PL	0,709	0,340
LC OZ	LC	0,758	0,369
LC ESO	LC	0,879	0,404
Západ 1	LE	0,720	0,345
Západ 2	LE	0,720	0,345
Pod vinicou	LE	0,701	0,340
Pri prameni	LE	0,634	0,307
Škola	LE	0,601	0,291
Potraviny	LE	1,528	0,372

Poznámka :

RA	Revúca
TO	Tornaľa
KL	Klenovec
LE	Levoča
VK	Veľký Krtíš
KA	Krupina
PL	Pliešovce
LC	Lučenec