



Faktor primárnej energie (FPE) a faktor emisií oxidu uhličitého (f_{CO_2}) bol vypočítaný na základe vyhlášky
MH SR č.308/2016 Z.z.

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE

Aktuálna hodnota faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom pre naše energetické zariadenia je:

$$\mathbf{FPE = 0.3754}$$

FAKTOR EMISIÍ CO₂

Aktuálna hodnota faktora emisií CO₂ zdroja tepla systému centralizovaného zásobovania teplom je:

$$\mathbf{f_{CO_2} = 0.3505 \quad kg/kWh}$$